

编号: CNEx20.0381



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-160M-6 380/660V 7.5kW 50Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.288-2020

总装图号 1WN.070.3G750

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBX3-160M-4、6; YBX3-160M1-2、8; YBX3-160M2-2、8; YBX3-160L-2、4、6、8 380V、660V、380/660V、400V、415V、440V、460V、480V、690V 50Hz Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2020年02月24日

本证有效期

2020年02月24日至2025年02月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com



编号: CNEx20.0383



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-200L-4 380/660V 30kW 50Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.288-2020

总装图号 1WN.070.3G762

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2、代表产品:

YBX3-200L-4、8; YBX3-200L1-2、6; YBX3-200L2-2、6 380V、660V、
380/660V、400V、415V、440V、460V、480V、690V 50Hz Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2020年02月24日

本证有效期

2020年02月24日至2025年02月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com



编号: CNEx20.0385



国家防爆

防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司
地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 86 号

产品名称 高效率隔爆型三相异步电动机

型号规格 YBX3-250M-6 380/660V 37kW 50Hz

防爆标志 Ex d IIB T4 Gb

产品标准 Q/WN.288-2020

总装图号 1WN.070.3G774

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1、该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
2、代表产品:
YBX3-250M-2、4、6、8 380V、660V、380/660V、400V、415V、440V、
460V、480V、690V 50Hz Ex d IIB T4 Gb。


中心主任

颁发日期

2020年02月24日

本证有效期

2020年02月24日至2025年02月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





中国国家强制性产品认证证书

编 号: 2020312301000037

委 托 人 安徽皖南电机股份有限公司
地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
生 产 者 安徽皖南电机股份有限公司
地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
生 产 企 业 安徽皖南电机股份有限公司
生 产 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
产 品 名 称 高效率隔爆型三相异步电动机
型 号 规 格 YBX3-180、YBX3-160
防 爆 标 志 Ex db IIB T4 Gb
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 01 月 10 日

颁发日期: 2022 年 08 月 01 日

有效期至: 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0017149



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2020312301000037

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBX3-160M-4、6; YBX3-160M1-2、8; YBX3-160M2-2、8;

YBX3-160L-2、4、6、8; YBX3-180M-2、4; YBX3-180L-4、6、8;

电压: 380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、1140V、

380/660V、660/1140V

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其它见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0725, CQST1912X0725/02

4、证书变更信息:

- 2022 年 08 月 01 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2022 年 08 月 01 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编 号: 2020312301000036

委 托 人 安徽皖南电机股份有限公司
地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
生 产 者 安徽皖南电机股份有限公司
地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
生 产 企 业 安徽皖南电机股份有限公司
生 产 地 址 安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
产 品 名 称 高效率隔爆型三相异步电动机
型 号 规 格 YBX3-225、YBX3-200
防 爆 标 志 Ex db II B T4 Gb
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 01 月 10 日

颁发日期: 2022 年 08 月 01 日

有效期至: 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0017153



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2020312301000036

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBX3-200L-4、8; YBX3-200L1-2、6; YBX3-200L2-2、6; YBX3-225S-4、8;
YBX3-225M-2、4、6、8;

电压: 380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、1140V、380/660V、
660/1140V

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 其它见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0726, CQST1912X0726/02

4、证书变更信息:

- 2022 年 08 月 01 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2022 年 08 月 01 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编 号: 2020312301000035

委 托 人	安徽皖南电机股份有限公司
地 址	安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
生 产 者	安徽皖南电机股份有限公司
地 址	安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
生 产 企 业	安徽皖南电机股份有限公司
生 产 地 址	安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号
产 品 名 称	高效率隔爆型三相异步电动机
型 号 规 格	YBX3-280、YBX3-250
防 爆 标 志	Ex db II B T4 Gb
依 据 标 准	GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 01 月 10 日

颁发日期: 2022 年 08 月 01 日

有效期至: 2025 年 01 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0017147



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2020312301000035

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBX3-250M-2、4、6、8; YBX3-280S-2、4、6、8; YBX3-280M-2、4、6、8

电压: 380V、400V、415V、440V、460V、480V、660V、690V、1140V、380/660V、
660/1140V

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

- 其它见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST1912X0727, CQST2010C/F031/01

4、证书变更信息:

- 2022 年 08 月 01 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2022 年 08 月 01 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com